

COPIA	COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza
Reg. Gen. n. 221	AREA TECNICA
Reg. n. 121 Data 02.12.2014 N. Prot. 8097	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA O G G E T T O:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 471 Rep. Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. Addì 04.12.2014 Il Segretario Com.le F.to Bertioia Dott. Livio	Intervento urgente per ripristino gestione autonoma linee riscaldamento Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27. La presente è copia conforme all'originale.- Addì 04.12.2014 Il Responsabile Area Tecnica F.to Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso e considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 06.08.2014 il Comune di Altissimo ha:

- aderito, in qualità di Socio, al Progetto "Sicurezza e Risparmio" proposto dal Consorzio CEV incaricando lo stesso Consorzio di gestire per proprio conto l'iniziativa di promozione e messa a disposizione dei nuovi generatori di calore e opere accessorie;
- approvato lo schema di accordo per la messa a disposizione dei nuovi generatori di calore a servizio del plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 in sostituzione dell'attuale da parte della propria collegata Global Power Service spa in quanto Energy Service Company - E.S.Co.;

Atteso che l'accordo è stato sottoscritto in data 05.09.2014;

- che la fornitura, di fatto, è stata regolarmente eseguita secondo capitolato con consegna dell'impianto regolarmente funzionante ed operativo a far data del 24.10.2014;
- che il capitolato a base d'appalto prevedeva la gestione centralizzata di tutto l'impianto di riscaldamento del plesso scolastico con unico punto di controllo-gestione della climatizzazione interna;
- che l'impianto è stato reso funzionante in data 24.10.2014 ed installato dalla Ditta Fluicom srl.u. di Chiampo;

Considerato e preso atto, che per il conseguimento della gestione autonoma della climatizzazione del locale palestra, si rende necessario operare il sezionamento della linea dedicata di riscaldamento dal quadro comando della centrale termica previa installazione di cronotermostati separati si da realizzare – oltre alla puntuale climatizzazione del locale – un risparmio energetico complessivo;

- che per l'esecuzione dell'intervento ci si intende avvalere della stessa Ditta Fluicom srl.u. di Chiampo;
- che i costo di intervento è di complessivi € 249,87, giusto preventivo di spesa dalla stessa ditta inoltrato in data 25.11.2014 ns prot. n. 7897 ;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;
Visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di affidare alla Ditta Fluicom srl.u. di Chiampo l'intervento di sezionamento della linea di riscaldamento dei locali ad uso palestra dal quadro comando della centrale termica della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, alle condizioni e prezzi di cui al preventivo n. 202 del 24.11.2014 dalla stessa presentato, evidenziante una spesa comp.va di € 249,94;

di impegnare e pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 249,94 a favore della stessa Ditta Fluicom srlu di Chiampo mediante imputazione della stessa all'intervento n. 1040303, impegno n. 272 del bilancio 2014;

Di dare atto che la spesa in argomento di complessivi € 249,94 viene ripartita tra il Comune di Altissimo ed il Comune di Crespadoro, comproprietari dell'immobile scolastico.

Lì 02.12.2014

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

=====

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267

Si attesta la copertura finanziaria:

Anno	Intervento	C.g.u.	Imp.	Importo	Beneficiario	C.I.G.
2014	1040303	1313	272	€ 249,94	Fluicom srlu – scuola media Bauci, 27	Z2D11E5726 Per € 204,87

Lì, 02.12.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
f.to Bertoia Dott. Livio